



UNIwersytet
Warszawski

Pełnomocnik Rektora ds. Zamówień Publicznych
Kazimierz Dukaczewski

Warszawa, dnia 27.03.2019 r.

DZP-361-203-12/2019

Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-12/2019 na: „Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach wraz z wymianą rozdzielnic głównej w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17 w Warszawie”.

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy zapytania. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytania - zestaw 4:

1. Projekt wykonawczy nie przewiduje wykonania uziemienia rozdzielni RG proszę o ustosunkowanie się Zamawiającego do tej kwestii i ewentualne uzupełnienie dokumentacji.
2. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pomiary przeciwporażeniowe

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 1. W załączeniu fragment z projektu budowlanego dostosowania budynku UW przy ul. Tynieckiej 15/17 do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczący instalacji ekwipotencjalnej i uziemienia.

Uzupełniono przedmiar robót o pozycje dotyczące instalacji ekwipotencjalnej i uziemienia (pozycje: 89, 93-98).

Ad 2. Uzupełniono przedmiar robót o pozycje dotyczące pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pozycje 87, 88).

W załączeniu Zamawiający przekazuje poprawiony przedmiar robót oraz fragment z projektu budowlanego dotyczący instalacji uziemienia.

W imieniu Zamawiającego

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Kazimierz Dukaczewski